



ALGEMENE BEPALINGEN SCHILDERWERK

- 1.**
Ruimten waarin schilderwerkzaamheden worden uitgevoerd, dienen wind- en waterdicht te zijn.
- 2.**
Alvorens met de werkzaamheden beschreven in het advies aan te vangen, het oppervlak droog, schoon, stof- en vetvrij maken. Dit geldt eveneens voor het opbrengen van elke volgende laag. Oppervlakteverontreinigingen, zoals schimmels, algen, cementshuid en specieresten verwijderen met daarvoor geëigende middelen. Residuen van reinigingsmiddelen dienen verwijderd te worden.
- 3.**
De geldigheidsduur van het advies is 1 jaar gerekend vanaf de adviesdatum.
Worden de werkzaamheden later uitgevoerd of zijn de omstandigheden veranderd, dan is herbeoordeling noodzakelijk.
- 4.**
De applicateur dient voor aanvang van de werkzaamheden kennis te hebben genomen van de laatst uitgegeven productbeschrijvingsbladen, productveiligheidsbladen en informatiebladen en dient bij de uitvoering hier rekening mee te houden.
- 5.**
Doordat de opname van het werk steekproefsgewijs plaatsvindt, kunnen er in het werk incidenteel gebreken voorkomen die niet gesignaleerd zijn. Hieruit voortvloeiende niet in het advies omschreven werkzaamheden vallen buiten de verantwoordelijkheid van Boonstoppel Verf.
- 6.**
Verborgene gebreken vallen buiten de verantwoordelijkheid van Boonstoppel Verf.
- 7.**
Begeleiding van werkzaamheden door Boonstoppel Verf ontslaat de applicateur niet van de verantwoordelijkheid voor de door hem uitgevoerde werkzaamheden. De goedkeuring ressorteert te allen tijde onder de opdrachtgever of de hem vertegenwoordigende personen of instanties.
- 8.**
De applicateur is verantwoordelijk voor de naleving van wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
- 9.**
Boonstoppel Verf is niet verantwoordelijk voor werkzaamheden aan bouwdeelen die niet in haar advies zijn omschreven en kennelijk wel tot het werk behoren.
- 10.**
Alle producten behoren op het werk aangeleverd te worden voorzien van duidelijke etiketten met de naam van het product. Voor de wijze van opslag wordt verwezen naar het productbeschrijvingsblad en het productveiligheidsblad van het betreffende product.
- 11.**
Indien het advies wordt gebruikt voor andere projecten of wanneer er wijzigingen in het advies worden doorgevoerd zonder overleg met Boonstoppel Verf, vervalt de verantwoordelijkheid van Boonstoppel Verf.



12.

Bij buitenwerk moeten, naast het zichtwerk, tevens zijn meegeschilderd:

- de sponningen en aanslagen van de kozijnen van de naar buiten draaiende ramen en deuren;
- de boven-, onder- en slotzijde van de naar buiten draaiende ramen en deuren;
- de scharnierzijde van de naar binnen draaiende ramen en deuren;
- de onderzijde van de weldorpels.

13.

Onder binnen-buitenwerk wordt verstaan de binnenzijde van in buitengevels aangebrachte elementen.

14.

De kleur van grond- of voorlak afstemmen met de eindkleur.

15.

De temperatuur van de ondergrond dient tijdens applicatie en droging ten minste 3°C boven het dauwpunt te liggen. Bij vloerafwerking ten minste 5°C boven het dauwpunt.

16.

Onvolkomenheden aan het te behandelen bouw materiaal herstellen in de structuur van de ondergrond. Is dit niet geheel mogelijk, dan prevaleren de technische normen boven de esthetische.

17.

Beschadigingen aan bouw delen die met verf zijn behandeld, zo snel mogelijk na aanvoer of na het stellen op het werk bijwerken. Bijwerken zodanig uitvoeren, dat de oorspronkelijke laagdikte en kleurstelling wordt bereikt.

18.

Met bijwerken van bestaand werk rekening houden met het kleurverloop van de bestaande laag als gevolg van onder meer veroudering en milieu-invloeden.

Geringe kleurverschillen tussen 'oud' en 'nieuw' zijn dientengevolge niet te vermijden.

19.

Indien in het advies en technische documentatiebladen wordt gesproken over ondeugdelijke verflagen, dan wordt hieronder verstaan: onvoldoende hechtende, gebarsten, bladderende of poederende verflagen.

20.

Na het gedeeltelijk verwijderen van verflagen, de verfranden zodanig schuren dat een vloeiende 'overgang' wordt bereikt.

21.

Voor werkzaamheden aan nieuwe houten klimaatscheidende elementen (kozijnen, ramen en deuren) gelden de minimale kwaliteitseisen zoals gesteld in de KVT en de beoordelingsrichtlijnen BRL 0801 en BRL 0803

22.

Om de kwaliteit van het buitenschilderwerk te kunnen garanderen zijn bij onderhoud aan klimaatscheidende elementen, zoals ramen, kozijnen en deuren, tevens voorzieningen aan het binnen-buitenwerk van deze elementen vereist. Tot deze voorzieningen behoren minimaal: onderhoud aan het verfsysteem, afdichten van naden en openstaande houtverbindingen, herstellen van de beglazingsafdichting en treffen van ventilatievoorzieningen.

23.

Minerale ondergronden dienen volledig afgebonden te zijn.



24.

Vochtgehalte:

- hout maximaal 18%.
- steenachtige ondergronden maximaal 4%.
- gipsgebonden ondergronden maximaal 1%.

25.

Als gevolg van natuurlijke gedragingen of onvoorziene bouwfysische of -technische gebreken, kan een bakstenen gevel sulfatenuitbloeiing vertonen. Dat kan leiden tot defecten in het op de gevel aanwezige verfsysteem. Deze defecten vallen buiten de verantwoordelijkheid van Veveo Coatings.

26.

Op buitenwerk bij voorkeur niet plamuren.

27.

Na het ontkisten alle losse betondelen, spijkers, bramen en uitsteeksels verwijderen.

28.

Beglazingssystemen dienen uitgevoerd te worden conform NEN 3576 en NPR 3577.

29.

Bij stopverfzomen de verflaggen aanbrengen tot circa 1 mm op het glas.

Elastische beglazingskitten bij voorkeur niet overschilderen. Kitvoegen in dilataties niet overschilderen.

30.

Dilatatievoegen moeten hun functie behouden en mogen dus nooit weggewerkt worden.

31.

Het Basisverf- en glasbestek 2020 en/of de bepalingen van het hoofdbestek zijn van toepassing in die gevallen waarin deze algemene uitvoeringsbepalingen niet voorzien.

32.

De uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf en drukinkt van PPG zijn van toepassing.